

Акционерное Общество
«ГОРСВЕТ»
(АО «Горсвет»)

428024 г. Чебоксары
ул. Хевешская. 42

тел/факс:(8352) 63-24-00

E-mail: cheb-gorsvet@cbx.ru

« 18 » 04 2018 г.
№ 87/18-К

На №103 от 16. 04. 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование сетей наружного освещения многоэтажного многоквартирного
жилого дома поз. 1.5 в микрорайоне №1 района «Новый город» г. Чебоксары.

1. Наружное освещение выполнить согласно МПОТ (правил безопасности), ПТЭ, ПУЭ, СНиП бронированной КЛ-0,4 кВ сечением не менее 25 мм². Нагрузку распределить равномерно по фазам.
2. Тип опор – железобетонные или металлические оцинкованные; тип светильников – ЖКУ - 150 аналогичные серии 16 производства г. Лихославль с лампами ДНАТ-150.
3. Источником питания принять ТП микрорайона, что согласовать с электросетевой организацией.
4. В ТП установить вводно-распределительный шкаф (ВРШ) наружного освещения разработанный НПП ООО «Горизонт» г. Екатеринбург, что дополнительно согласовать с АО «Горсвет»;
- от РУ-0,4 кВ ТП до ВРШ проложить два силовых бронированных кабеля сечением не менее 50 мм²;
- выбор электрооборудования ВРШ (уставки автоматов, предохранителей и т.п.) определить проектом и расчетами;
5. Для управления освещением предусмотреть автоматизированную систему управления наружным освещением (АСУ «Горсвет») с управлением от диспетчерской службы АО «Горсвет» по ул. Хевешская д.42.
6. Проектом предусмотреть: - питание наружного освещения проектируемого дома от ВРШ отдельным выводом, бронированным кабелем сечением не менее 25 мм²;
- прокладку нормально отключаемых перемычек (резервные кабельные линии) между крайними светильниками соседних участков сетей наружного освещения в целях резервирования распределительных кабельных линий;
- строительство сетей наружного освещения подъездных дорог, тротуаров и детских игровых площадок.
7. Скрытые работы по прокладке КЛ согласовать с представителем АО «Горсвет».
8. Проект согласовать с АО «Горсвет».
9. По окончании строительства сети освещения передать на баланс МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» согласно положению «О порядке безвозмездного принятия имущества в муниципальную собственность г. Чебоксары» № 752 от 25.09.2012 г.
10. Технические условия действительны в течение 2 лет.

Гл. инженер



Григорьев В.М.